

## Evaluation der Checkliste für Feuerwehrpläne

Im Rahmen der Überarbeitung der Checkliste für Feuerwehrpläne sind die Fehler in bisherigen Feuerwehrplänen ausgewertet worden. Dabei zeichnete sich ab, dass ein Großteil (etwa 75%) der eingereichten Feuerwehrpläne wegen einfacher Mängel überarbeitet werden musste.

Die hier gezeigte Tabelle gibt einen Überblick über die Ergebnisse der Auswertung.

Platz	Fehler
1	Symbole entsprachen nicht den Vorgaben
2 & 3	Raster in Bereichen von Straßen & Gebäuden nicht unterbrochen
	Geschosspläne nicht im gleichen Maßstab gezeichnet
4	Verwendung von für die Feuerwehr nicht relevanten Symbolen
5	Pfeil Hauptzufahrt fehlt
6	Treppenträume nicht korrekt beschriftet
7	Hinweise „Feuerwehrplan“ fehlt auf einem / mehreren Blättern
8	Zufahrtsbegrenzungen nicht eingezeichnet
9	Löschwasserentnahmestellen nicht eingezeichnet
10	Raumbezeichnung für Technik und Lagerräume nicht korrekt

*Tabelle 1: Top Ten Fehlerliste in Feuerwehrplänen*

In annähernd der Hälfte aller eingereichten Pläne entsprachen die verwendeten Symbole nicht den Vorgaben der DIN 14095.

Häufig bemängelt wurden dabei insbesondere die Symbole:

- Informationsstelle für die Feuerwehr – FIZ
- Hauptschieber (Gas / Wasser)
- Wandhydrant
- Rauchschutztür
- Aufzug / Aufzug für die Feuerwehr

Wir bitten nochmals um die explizite Beachtung der DIN 14095 – „Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen“, der DIN 14034-6 „Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen – Bauliche Einrichtungen“ und dem auf unserem Internetauftritt verfügbaren Merkblatt zur Erstellung von Feuerwehrplänen. Insbesondere bei der Überarbeitung von Altplänen, sind die Symbole gemäß den genannten Normen anzupassen.